


CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940

www.csi-spa.com



CSI[®]
CERT

Certificato numero / Certificate number

DE/5358

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

si dichiara che la Società/*we declare that the Company*

ROLLPLAST SRL

C.da Sant'Antuono Z.I. - 84035 POLLA (SA) - ITALY

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/*has requested on the specimens named*

Persiana avvolgibile in PVC+alluminio+schiuma poliuretana HD

PVC+aluminium+HD polyurethane foam rolling shutter

Mod. DUERO 55

le prove di tipo secondo la norma EN 13659:2004+A1:2008, in conformità ai punti richiesti dal Produttore e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 4 (quattro) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011

the type testing according to EN 13659:2004+A1:2008 in compliance with the points required by the Manufacturer and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 4 (four) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A

The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

06/07/2015

Prima emissione
First issue

//

Ultima emissione
Latest issue

05/07/2020

Scadenza
Expiring

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

Certificato numero / Certificate number

DE/5358

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

Persiana avvolgibile in PVC+alluminio+schiuma poliuretana HD

PVC+aluminium+HD polyurethane foam rolling shutter

Mod. DUERO 55

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute
 nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:
 According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A.,
 the results are:

Guida <i>Guide</i>	Dimensioni campione (mm) <i>Sample size (mm)</i>	Resistenza al carico del vento <i>Resistance to wind load</i>
A27	2220x2930	Classe/ Class 6
A27	2510x2930	Classe/ Class 6
A27	2800x2930	Classe/ Class 5

06/07/2015

 Prima emissione
First issue

//

 Ultima emissione
Latest issue

05/07/2020

 Scadenza
Expiring